

Certificado AENOR de Producto

Cables eléctricos de distribución



075/000111

AENOR, Asociación Española de Normalización y Certificación, certifica que la organización

PRYSMIAN CABLES Y SISTEMAS, S.A.

con domicilio social en: CR C-15, KM 2. PI. MASIA D'EN NOTARI 08800 VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona - España)

suministra: Cable eléctrico de distribución en media tensión con aislamiento de polietileno reticulado, pantalla de tubo de aluminio y cubierta de poliolefina. Sin propiedades especiales ante la propagación del fuego.

Designación: RH5Z1
Marca Comercial: VOLTALENE PRYSMIAN
Tensión de Servicio Uo/U (Um): 12/20 (24) kV; 18/30 (36) kV
Limitación: 1 x 50 mm²; 1 x 95 mm²; 1 x 150 mm²; 1 x 240 mm²; 1 x 400 mm²
Tipo: 10E-6

producido en: PI MASIA D'EN NOTARI, CR C-15, KM 2. 08800 VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona - España)

conforme con: UNE 211620:2010

Sistema de certificación: Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 75.02

Fecha de emisión: 2011-04-11
Fecha de expiración: 2017-04-11

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

El Director General de AENOR

AENOR

Asociación Española de Normalización y Certificación

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 902 102 201 - www.aenor.es