Certificado AENOR de Producto
Cables eléctricos de distribución

075/000111

AENOR, Asociación Española de Normalización y Certificación, certifica que la organización

PRYSMIAN CABLES SPAIN, S.A.U.

con domicilio social en	CR C-15 KM 2. PI. MASIA D´EN NOTARI 08800 VILANOVA i LA GELTRÚ *(*Barcelona - España*)*
suministra	Cable eléctrico de distribución en media tensión con aislamiento de polietileno reticulado, pantalla de tubo de aluminio y cubierta de poliolefina. Sin propiedades especiales ante la propagación del fuego.
conforme con	UNE 211620:2014
Designación	RH5Z1
Marca Comercial	VOLTALENE PRYSMIAN
Tensión de Servicio Uo/U *(*Um*)*	12/20 *(*24*)* kV; 18/30 *(*36*)* kV
Limitación	1 x 50 mm²; 1 x 95 mm²; 1 x 150 mm²; 1 x 240 mm²; 1 x 400 mm²
Tipo	10E-6
producido en	CR C-15 KM 2. PI. MASIA D´EN NOTARI 08800 VILANOVA i LA GELTRÚ *(*Barcelona - España*)*
Esquema de certificación	Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 75.02.
	Este certificado anula y sustituye al 075/000111, de fecha 2015-09-21
Fecha de primera emisión	2011-04-11
Fecha de modificación	2016-07-04
Fecha de expiración	2021-07-04

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

Avelino BRITO MARQUINA
Director General de AENOR

Original Electrónico